



ООО «Холдинг Гефест»

197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, литера "А"
Тел./факс (812) 600-69-11

www.gefest-spb.ru

Техподдержка: support@gefest-spb.ru



Сертификат соответствия RU С-RU.ПБ97.В.00230/21

Распылитель дренчерный водяной специального назначения «Аква-Гефест»

Паспорт

ДБС31-ПГ о(д)0,07-R1/2.В2-«Аква-Гефест»

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Распылитель предназначен для создания водяных завес путем распыления воды или водных растворов.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2.1

№ п/п	Наименование параметров	Значение для оросителей с диаметром выходного отверстия, 5 мм
1.	Размеры ячейки фильтра, мм, не более	1 x 11
2.	Диапазон рабочего давления, МПа	0,5 – 1,7
3.	Максимальное рабочее давление воздуха в воздушных установках, не более МПа	0,5
4.	Средний арифметический диаметр капель в потоке, мкм, не более	150
5.	Коэффициент производительности	0,07
6.	Расход, не менее, л/с	0,5
7.	Габаритные размеры (ДхШ), мм, не более	68 x 28
8.	Масса, кг, не более	0,086
9.	Присоединительная резьба	R½

По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды распылитель соответствует исполнению В, категории размещения 2 по ГОСТ 15150 с предельным значением температуры воздуха от минус 50 до плюс 45°C.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Обозначение	Наименование	Количество
КФСТ.423219.064	ДБС31-ПГ о(д)0,07-R1/2.В2-«Аква-Гефест»	По заявке
КФСТ.423219.064 ПС	Паспорт	1 на партию
КФСТ.764432.005	Ключ ТРВ-Д	По заявке

Запись условного обозначения распылителей в соответствии с ГОСТ Р 51043-2002. Распылитель выпускается без покрытия (буква «о» перед значением коэффициента производительности) и с декоративным покрытием («д» - при заказе указать никелированный, белый или номер по каталогу RAL).

4 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Работы, связанные с монтажом и эксплуатацией распылителя, должны проводиться персоналом, имеющим право на проведение работ с изделиями трубопроводной арматуры, работающими под давлением, изучившим настоящий паспорт на данное изделие и при соблюдении требований ГОСТ 12.2.003-91.

5 МОНТАЖ

Перед монтажом необходимо провести визуальный осмотр: на наличие маркировки; на отсутствие механических повреждений розетки, дужек корпуса и присоединительной резьбы; на отсутствие засорения проточной части.

На распределительном трубопроводе просверлить отверстия в местах, указанных в проекте, приварить муфты, ввернуть в них распылители с усилием затяжки 9,5 - 15 Нм (Для распылителей герметичность соединения обеспечивается с помощью уплотнительного материала (лен сантехнический чесаный, лента ФУМ, анаэробные герметики)). В случае обнаружения капель воды по месту соединения распылителя с муфтой (фитингом) при проведении гидравлических испытаний трубопроводов с установленными распылителями следует довернуть распылитель на $\frac{1}{4}$ оборота. **Внимание!** Во избежание механических повреждений при затяжке распылителей на распределительном трубопроводе рекомендуется проводить работы специальным ключом по установке распылителя КФСТ.764432.005.

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует безотказную работу распылителя в течение 12 месяцев со дня сдачи изделия в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно устраняет дефекты в кратчайшие возможные сроки. Изготовитель имеет право снять гарантию в случаях вандализма и иных форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, иные стихийные бедствия). О наличии на объекте условий для прекращения обязательств по гарантийному ремонту обслуживающая организация должна своевременно проинформировать организацию-поставщика оборудования и организацию, являющуюся фактическим владельцем оборудования.

Срок службы распылителя не менее 10 лет со дня ввода в эксплуатацию. По истечении срока изделие рекомендуется заменить.

Изделие неразборное, неремонтируемое.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, не ухудшающих технические характеристики изделия.

7 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

При выявлении неисправностей в изделии необходимо составить рекламационный акт, в котором должны быть указаны дата изготовления изделия, дата ввода в эксплуатацию и описана причина неисправности.

Изделие вместе с актом следует направлять в организацию, продавшую его, или по адресу:

197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65, литера "А"

ГК "Гефест", E-mail: support@gefest-spb.ru, телефон: 8-(812)-600-69-11

8 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Транспортировать упакованными в ящиках в крытых транспортных средствах любого вида на любые расстояния в соответствии с правилами, действующими на данный вид транспорта.

Хранить при температуре от минус 50 °С до плюс 45 °С в условиях, исключающих прямое воздействие атмосферных осадков.

При транспортировании в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы должны соблюдаться требования ГОСТ 15846.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Распылители дренчерные водяные специального назначения «Аква – Гефест»

ДВС31-ПГо(д)0,07-R1/2.В2-«Аква-Гефест»

(нужные значения обвести)

покрытие – никель, белый, _____ (нужные значения обвести или вписать)

партия № _____ соответствуют требованиям ТУ 28.99.52-024-98632430-2018 и признаны годными к эксплуатации.

М.п.

Дата выпуска _____

Подпись лица, ответственного за приемку _____

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Распылители дренчерные водяные специального назначения «Аква – Гефест»

ДВС31-ПГо(д)0,07-R1/2.В2-«Аква-Гефест»
(нужные значения обвести)

покрытие – никель, белый, _____ (нужные значения обвести или вписать)

партия № _____ введены в эксплуатацию.

М.п. _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

Подпись лица, ответственного за эксплуатацию _____

Карта орошения

Высота установки распылителя 2,5 м.

