

Условные обозначения

- Кран шаровый муфтовый Ду 80
- Клапан обратный CV-1FR Ду 80
- Кран сливной Ду50. ГМ-50, ГЗ-50
- Манометр электроконтактный с демпферной трубкой и трехходовым краном
- Тестирующее устройство;
- Сигнализатор давления, PS10-2
- Узел управления спринклерный водозаполненный с камерой задержки
- Фильтр сетчаты чугунный фланцевый Ду 150
- Затвор с контролем положения
- Затвор с электроприводом 220 В Ду 250
- Распылители ТРВ розеткой вниз, СЭВ S0-ПНо 0,13-R1/2/P 57. В 3 с принуд. пуском
- Оросители Общего назначения розеткой вниз, СЭВО 0-РНо 0,6-R1/2/P (57). В 3 с принудительным пуск

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Автоматическая установка пожаротушения с принудительным пуском			
Разраб.		Зорина					Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	9	
Н.контр.						Структурная схема спринклерных оросителей и распылителей с ПП	ГЕФЕСТ группа компаний		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2