






УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:


- 


Кран пожарный 65мм
- 


Магистральный кольцевой трубопровод совмещенной сети АУПТ-ТРВ и гидрантов
- 


Магистральный трубопровод сети АУПТ-ПП
- 


Распределительные трубопроводы сети АУПТ-ПП и АУПТ-ТРВ
- 


Оросители СЭВ00-РНо 0,6-Р1/2/Р (57).В3 с принудительным пуском
- 


Распылители СЭВS0-ПВо 0,13-Р1/2/Р (57).В3- «Аква-Гефест»с принудительным пуском
- 


Оросители СЭВ00-РНо 0,6-Р1/2/Р (57).В3 для гидравлического расчета
- 


Площадь АУП. Распылители СЭВS0-ПВо 0,13-Р1/2/Р (57).В3 для гидравлического расчета
- 

Тестирующее устройство
- 

Узел крепления 1
- 

Узел крепления 2
- 

Узел крепления 3
- 

Узел крепления 4
- 

Узел крепления 5 (условно не показан для всех участков)

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
1	Складская зона высокостеллажного хранения	7607,9	В2
2	Зона погрузки-разгрузки товара	595,6	В2
3	Зона погрузки-разгрузки товара	258,4	В2
4	Коридор	12,7	
5	С/у для персонала	9,3	
6	Зона для обслуживания МГН	16,0	
7	Холл для клиентов	69,1	
8	Зона выдачи заказов	43,8	
9	Помещение для диспетчеров	52,2	
10	Коридор	28,3	
11	Пост охраны	13,9	
12	Комната отдыха	13,5	
13	Помещение ИТП	28,9	Д
14.1	Кладовая уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих растворов	5,7	В4
14.2	С/у для персонала	8,4	
14.3	С/у для персонала	6,3	
15	Электрощитовая	5,6	В4
16	Узловая	38,5	Д
17	Кладовая уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих растворов	21,9	В4
18	Коридор	11,6	
19	Кабинет старшего кладовщика и специалиста	17,1	
20	Кабинет начальника смены	18,2	
21	С/у для персонала	22,8	
22	Тамбур-шлюз	7,3	
23	Зарядная	65,5	А
24	Помещение аккумуляторных, электроштангеров	204,6	Д
Итого		9369,1	

Изм.	Кол. изм.	Дата	И.дир.	Дата	И.проект.	И.исп.	Дата	И.исп.
Рисов.	Экз.							
Пробир.								
Н. контр.								
Автоматическая установка пожаротушения, со структурой оросителей общего назначения с принудительным пуском							Р	2
План складского здания с высокостеллажным хранением на отп. 0.000							ГЕФЕСТ гидро-тепловые системы	
							Формат А 0	