

Сводная таблица результатов гидравлического расчета

Секция	Секция I в осях 1_1-6_1/Б-Ж	Секция II в осях 1_1-6_1/Ф-Ж	Секция III в осях 3-6_1/Е-Ж	Секция IV в осях 1- 7_1/А-Ж
Расход, л/мин	2607,65	2607,65	2607,66	1891,45
Расход, л/с	43,46	43,46	43,46	31,52
Напор на вводе в здание, бар	7,80	7,69	7,61	7,55
Кол-во оросителей, шт	10	10	10	23
Минимальн ое давление перед оросителем, бар	5,07	5,07	5,07	5,00
Расход оросителя л/мин	259,65	259,65	259,65	55,24
Расход оросителя л/с	4,33	4,33	4,33	0,92
Расход ПК (2 струи) л/мин	-	-	-	612,00
Расход ПК (2 струи) л/с	-	-	-	10,2
Интенсивно сть, л/мин/м ²	28,8	28,80	28,80	12,3
Интенсивно сть, л/с/м ²	0,48	0,48	0,48	0,205
Запас, бар	4,27	4,39	4,47	4,87